

АКТ (СПРАВКА)
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой
тренировки

Во исполнение приказа директора от «19» января 2022 года
«О мерах профилактики пожарной безопасности в ГОБУ «Центр по по
белуживанию областных учреждений культуры»

20.01.2022 года было имитировано возникновение очага возгорания в здании
ГОБУ «ЦООУК», расположенного по адресу пр. Кирова, д.7 в 11:00.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником
в 11:00, который передал сообщение о задымлении в службу МЧС по телефону 101
и сотруднику охранного предприятия ООО ЧОП «Центр специального назначения
ГРАНИТ».

В 11:01 охранником охраны была включена система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре.

В 11:02 главный инженер произвел отключение общего электроснабжения в
здании.

В 11:01 начата общая эвакуация с объекта.

В 11:03 эвакуация завершена.

В 11:05 эвакуация была завершена общеобъектовым построением на парковке
объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения
эвакуации сотрудников.

Были эвакуированы все сотрудники в количестве 43 человека.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все
системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи
тренировки достигнуты.

Главный инженер -
начальник штаба тренировки



Д.И. Бабуров


20.01.2022

См.
20.01.2022
