

В.А.  
выполнить  
на сайте  
См.  
30.12.2021  
[подпись]

## АКТ (СПРАВКА)

### об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

Во исполнение приказа директора от «27» декабря 2021 года «О проведении внеплановой тренировки по эвакуации персонала при пожаре или террористической угрозе на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором организации планом проведения тренировки.

30.12.2021 года было имитировано возникновение очага возгорания в здании ГОБУ «ЦООУК», расположенного по адресу пр. Кирова, д.7 в 10:00.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником в 10:01, который передал сообщение о задымлении в службу МЧС по телефону 101 и сотруднику охранного предприятия ООО ЧОП «Центр специального назначения ГРАНИТ».

В 10:01 охранником охраны была включена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В 10:02 главный инженер произвел отключение общего электроснабжения в здании.

В 10:01 начата общая эвакуация с объекта.

В 10:04 эвакуация завершена.

В 10:05 эвакуация была завершена общеобъектовым построением на парковке объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников.

Были эвакуированы все сотрудники в количестве 44 человека.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Главный инженер -  
начальник штаба тренировки



Д.И. Бабуров